

Проверка размещена в ЕРКНМ «28» сентября 2021 г. по № 34210061000201101563

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15 а,

тел. 96-70-82, e-mail: emercom@34.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Камышину и Камышинскому району

403895, г. Камышин, ул. Гороховская, дом 112А, тел. 5-01-20,

e-mail: ond.kamyshin@34.mchs.gov.ru

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления), (адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес), (наименование органа государственного пожарного надзора), (адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 020/235-В/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №42 городского округа - город Камышин (ИНН 3436106530)**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Камышину и Камышинскому району (далее – ОНД и ПР по г. Камышину и Камышинскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы (далее – УНД и ПР) Главного управления МЧС России по Волгоградской области (далее – Главное управление) № 020/235-В от «28» сентября 2021 года, в период с «04» октября 2021 года по «15» октября 2021 года, Пригарина Алексея Павловича, подполковника внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие в здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №42 городского округа - город Камышин (далее – МБДОУ ДС №42), расположенном по адресу: 403892, Волгоградская область, г.Камышин, ул. Воинов-Интернационалистов, дом 19 «А»

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МБДОУ ДС №42 Давудова Сахават Панах кызы (выписка из приказа №47-л от 12.03.2014 г.)

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» **необходимо устранить:**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Здание МБДОУ ДС №42 при расчётном числе мест 280, оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствующего типа (а именно, СОУЭ 2-го типа). При числе мест в учреждении 151 – 350, здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ 3-го типа.	статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 7 таблица 2 СП 3.1313.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», пункт 5 таблица 2 НПБ 104-03 «Нормы пожарной безопасности. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».	15.07.2022	<i>выполнено</i>
2.	В здании МБДОУ ДС №42, как на объекте с массовым пребыванием людей, не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчёта не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, при требуемом количестве не менее 16 штук.	пункт 30 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	15.07.2022	<i>не выполнено</i>

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ №12
Валудова С. П.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]
(подпись)

Инспектор ОНД и ПР по г. Камышину и Камышинскому району УНД и ПР Главного управления
Козыренко Ю.И., лейтенант внутренней службы
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.